

**OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA
RISTORAZIONE PIOVEGO E RESIDENZA GOITO. CIG ZBC3947131.**

Il Direttore

Premesso che

- presso la residenza universitaria di via Goito 70 in Padova, a seguito ripetute segnalazioni di guasti non direttamente risolvibili alla centrale di rilevazione fumi ed incendi della struttura sono stati effettuati interventi da parte della ditta appaltatrice del contratto di manutenzione ordinaria, ditta EUROSISTEM SRL, con sede in MARGHERA (VE), partita Iva 03723250274;
- dal verbale di accertamento dei lavori dell'ufficio Tecnico, allegato agli atti, si evince che a seguito delle prime operazioni di ricerca guasto, la ditta incaricata non ha riscontrato precise anomalie ed ha preventivato la sostituzione della centrale antincendio, con tempi di consegna presunti di qualche settimana, con eventualità di spegnimento temporaneo dell'impianto di sicurezza;
- nel contempo il responsabile della struttura sollecitava una pronta soluzione alle problematiche alla ripetizione non tacitabile di guasti che continuavano a ripresentarsi, creando criticità nella gestione e problematiche di sicurezza per la struttura;
- l'ufficio Tecnico ha pertanto provveduto a contattare direttamente il centro assistenza autorizzato per la tipologia di impianti della residenza Goito, ditta MICROTECH ITALIA SRL di Saonara (PD) – P.Iva 05071580285, la quale si è resa disponibile ad effettuare un pronto intervento di verifica;
- presso la ristorazione Piovego è stato riscontrato, nel contempo del completamento di suddette verifiche, un guasto all'impianto antintrusione non direttamente risolvibile dalle ditte inizialmente incaricate tramite i contratti in essere, ditta EUROSISTEM SRL per il contratto di manutenzione antincendio e, ditta SISTEC SRL per il contratto di manutenzione impianti elettrici, a causa della mancata conoscenza delle codifiche specifiche di programmazione dell'impianto, per cui si è

dovuto contattare l'Appaltatore sopra citato, ditta MICROTECH ITALIA SRL, in quanto già esecutore della revisione di tale impianto e pertanto a piena conoscenza delle caratteristiche specifiche di programmazione;

Visto il verbale di accertamento dei lavori allegato agli atti e prodotto dall'ufficio Tecnico, con cui è stata richiesta l'esecuzione d'urgenza dei citati lavori di ricerca e riparazione cause guasto impianto rilevazione fumi residenza Goito e ricerca e riparazione cause guasto impianto antintrusione ristorazione Piovego, alla ditta MICROTECH ITALIA SRL di Saonara (PD) – P.Iva 05071580285;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50, come temporaneamente derogato dall'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023, in deroga all'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a € 139.000,00 iva esclusa;;

Visto i consuntivi di spesa, contabilizzati a misura sulla base delle effettive lavorazioni svolte, rispettivamente di Euro 583,00 per la residenza Goito ed Euro 827,20 per la ristorazione Piovego, per una somma pertanto complessiva di Euro 1.410,20 IVA esclusa;

Dato atto che la ditta MICROTECH ITALIA SRL di Saonara (PD) – P.Iva 05071580285, regolarmente iscritta all'albo fornitori dell'Azienda, risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per effettuare i lavori, rilevati da Certificato di iscrizione estratto dal Registro Imprese della CCIAA di Padova, certificato n. V6672161 del 22/12/2022, assenza di annotazioni riservate estratto da Casellario Anac al 22/12/2022, regolarità contributiva DURC risultante da pratica Inail n. 34502214 con scadenza di validità al 03/01/2023;

Ritenuto pertanto opportuno approvare i lavori dell'importo di Euro 1.410,20 Iva esclusa, eseguiti dalla ditta MICROTECH ITALIA SRL di Saonara (PD) – P.Iva 05071580285, per i lavori urgenti di ricerca e riparazione cause guasto impianto rilevazione fumi

residenza Goito e ricerca e riparazione cause guasto impianto antintrusione
ristorazione Piovego;

Visto che all'affidamento risulta assegnato il seguente CIG ZBC3947131;

Visto che i pertinenti capitoli 21121/2 del bilancio corrente, per manutenzione ordinaria impianti e macchinari – residenze, e 31131/2 per manutenzione ordinaria impianti e macchinari – ristorazioni, presentano congrue disponibilità delle somme rispettivamente occorrenti e comprensive di IVA di Euro 711,26 ed 1.009,18 Euro ;

Ritenuto di nominare RUP l'arch. Frank Vella, responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

Tutto ciò premesso,

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 26 del 13 dicembre 2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;

Preso atto del visto di regolarità contabile, ex art. 43 della L.R. n. 39/2001, allegato al presente provvedimento;

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i lavori urgenti di ricerca e riparazione cause guasto impianto rilevazione fumi residenza Goito e ricerca e riparazione cause guasto impianto antintrusione ristorazione Piovego, affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 alla ditta MICROTECH ITALIA SRL di Saonara (PD) – P.Iva 05071580285, per un importo di Euro 1.720,44 Iva inclusa, CIG ZBC3947131;
3. di impegnare, per detto affidamento, le somma occorrenti di Euro 711,26 comprensiva di IVA al capitolo di spesa 21121/2 per manutenzione ordinaria beni impianti e macchine – residenze e, di Euro 1.009,18 al capitolo 31131/2 per

manutenzione ordinaria impianti e macchinari – ristorazioni del bilancio corrente, che presentano congrua disponibilità;

4. di nominare responsabile del procedimento è l'arch. Frank Vella, responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda;

IL Direttore
VERZA GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)